

2016年熊本地震
カトリック福岡教区内 教会・施設被害状況
(2016年4月20日現在)

施設名	被害状況
健軍教会（熊本市東区健軍）	教会、幼稚園（カトリックさゆり園）、司祭館の内壁・外壁にひび、破損。聖堂、室内は物が落ちて散乱。聖像や聖櫃が倒れ、破損。窓ガラスの破損。園庭の一部地割れ。
高遊原教会 （熊本県阿蘇郡西原村）	聖像が倒れる。建物内は物が落ちて散乱。ルルドの盛り土が破損。屋根瓦の落下。
島崎教会（熊本市西区島崎）	聖像、聖櫃が倒れ、破損。聖堂、司祭館内は物が落ちて散乱。建物の壁にひび。敷地内、地面に割れ目。
手取教会（熊本市中央区上通町）	教会堂の屋根瓦の落下。聖像が倒れ、破損。建物内は物が落ちて散乱。十字架の道行きの破損。
武蔵ヶ丘教会 （熊本市北区武蔵ヶ丘）	聖堂内内壁にひび。司祭館の壁にひび。建物内は物が落ちて散乱。聖像が倒れ、破損。敷地内、地面に割れ目。
帯山教会（熊本市中央区新大江）	建物内は物が落ちて散乱。聖堂の壁にひび、一部崩落。聖像が倒れ、破損。
菊池教会（熊本県菊池市隈府）	建物の壁のずれ。
今村教会（福岡県三井郡）	教会堂に損傷がある模様
本郷教会（福岡県三井郡）	聖堂内側壁にひび割れ
イエズスの聖心病院・ホスピス （熊本市西区上熊本）	建物は問題なし。排水溝が破損。ガスの供給がなし（お湯が出ない）。そのために、トイレと風呂に困っている。